

表3. 光触媒加工フィルタにおけるウイルスの不活化効果

	0分	0.5分	1分	5分	10分
不活化効果 (Mv)	-	3.54	4.08	4.05	4.05
減少率 (%)	-	99.970%	>99.991%	>99.991%	>99.991%

減少率(%)は小数点第4位以下切り捨て




図3. 光触媒加工フィルタにおけるウイルス感染価の推移